

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 9 г. СОЧИ
354 066, г. Сочи, ул. Ростовская, 10 телефон/факс 247-21- 85
e-mail: dou9@edu.sochi.ru

Россия Краснодарский край город-курорт Сочи Хостинский район
Управление по образованию и науке администрации города Сочи
Муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное учреждение
детский сад комбинированного вида
№ 9 г. Сочи
ОГРН 1022302831484 ИНН 2319026166
354066, г. Сочи, ул. Ростовская, 10
Тел.: (8622) 47-21-85
от 12.05.21 № 30

Начальнику Отделения надзорной
деятельности и профилактической
работы Хостинского района г.Сочи
полковнику А.А.Башлай

Заведующего МДОУ детский сад
комбинированного вида № 9
О.Ю. Шаповаловой

1 мая 2021 года в 12.20 произошла сработка системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. Охранник ЧОО «ЧОП Багира - С» позвонил по номеру телефона 01 и предупредил о сработке сигнализации без причины пожара. В 12.38 в учреждение прибыл пожарный наряд.

Для выявления причины сработки пожарной сигнализации и оповещения о пожаре был вызван сотрудник обслуживающей организации ООО «Рубеж-С». Проведена проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Шлейф № 6 (уличное подсобное помещение) сработал в результате перепада влажности, о чем указано в акте обслуживающей организации ООО «Рубеж-С». Сотрудник ООО «Рубеж-С» произвел замену датчика, шлейф восстановлен. Акт проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений от 01.05.2021 года прилагаются.

Заведующий МДОУ №9

О.Ю. Шаповалова

АКТ

проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию) пожарной сигнализации и оповещения о пожаре

(указывается вид системы – АПТ, ПС, ОПС и т.д., а также виды выполняемых работ)

ООО «Рубеж-С»

(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))

на объекте:

МДОУ детский сад комбинированного вида № 9

расположенном по адресу:

г. Сочи ул. Ростовская, 10

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены) в период

с “ ” 20 г. по “ 01 ” 05 2021 г.

на основании лицензии МЧС России от “ 26 ” ноября 2013 г. № 5-Б/00967

в соответствии с проектом № , выполненным

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре

в связи с передачей в эксплуатацию произведена
сработка центра № 6 здания ЦТТ 212-141. (шт)

в норме

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Заведующий

(должность)

О.Ю. Шаповалова

(фамилия и инициалы представителя заказчика)

“ 01 ” 05 2021 г.

(подпись)

М.п.



Монтажник

(должность)

С.А. Гаврилин

(фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))

“ 01 ” 05 2021 г.

