

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №9 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**  
354066, г. Сочи, ул. Ростовская, 10 телефон/факс 247-14-71/247-21-85  
e-mail:dou9@edu.sochi.ru

---

СОГЛАСОВАНО:

Председатель ПК

Гринь Е. Ю. \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

заведующий МДОБУ детский сад  
детский сад № 9 города Сочи

Шаповалова О.Ю. \_\_\_\_\_

Приказ № 1/9 от 09 января 2024г.

**Положение об организации работы  
по обеспечению пожарной безопасности  
в МДОБУ детский сад № 9 города Сочи**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее **Положение об организации работы по обеспечению пожарной безопасности в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении детский сад комбинированного вида № 9 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края** (далее – МДОБУ детский сад № 9 города Сочи) разработано в соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ с 21.12.1994 «О пожарной безопасности» с изменениями от 22 декабря 2020 года, приказом МЧС и Министерства образования РФ от 07.04.2003 г. № 190/1668 «О мерах по повышению безопасности образовательных учреждений», Постановление Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», действующих с 1 января 2021 года, также Уставом дошкольного образовательного учреждения.

1.2. Данное *Положение об организации работы по пожарной безопасности* в МДОБУ детский сад № 9 города Сочи определяет основные понятия термины, устанавливает основные задачи и перечень мер пожарной безопасности в детском саду, регламентирует организацию работы, а также права и обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в детском саду.

1.3. Настоящее Положение об организации работ по пожарной безопасности определяет деятельность по вопросам реализации полномочий администрации в сфере обеспечения пожарной безопасности в МДОБУ детский сад № 9 города Сочи, устанавливает порядок, формы и методы работы работников по созданию надлежащего противопожарного режима на своих рабочих местах.

1.4. Данное Положение об организации работы по обеспечению пожарной безопасности вводится в МДОБУ детский сад № 9 города Сочи в целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению пожаров и является обязательным документом для исполнения всеми работниками дошкольного образовательного учреждения.

**2. Основные понятия и термины.**

2.1. *Пожарная безопасность* - состояние защищенности имущества, общества и государства от пожаров.

2.2. *Требования Пожарной безопасности* - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях , пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

2.3. *Нарушение требований Пожарной безопасности* - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

2.4. *Противопожарный режим* – правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержание помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров.

2.5. *Первичные мер пожарной безопасности* – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения.

2.6. *Основные задачи обеспечения пожарной безопасности* – целенаправленные действия работников МДОБУ детский сад № 9 города Сочи на обеспечение и соблюдение норм пожарной безопасности.

2.7. *Меры пожарной безопасности* – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

### **3. Основные задачи обеспечения пожарной безопасности.**

3.1. Основными задачами пожарной безопасности в МДОБУ детский сад № 9 города Сочи являются:

- Организация и осуществление профилактики по предупреждению пожаров;
- Спасение людей и имущества в случае возникновения пожара в детском саду;
- Организация и осуществление тушения пожара в детском саду
- Ликвидация последствий возможного пожара в детском саду.

### **4. Перечень первичных мер пожарной безопасности**

4.1. К первичным мерам пожарной безопасности в МДОБУ детский сад № 9 города Сочи являются:

- Обучение сотрудников детского сада мерам пожарной безопасности;
- Организация деятельности добровольной пожарной дружины МДОБУ детский сад № 9 города Сочи;
- Оповещение сотрудников детского сада в случае возникновения пожара;
- Соблюдение требований пожарной безопасности в детском саду;
- Оснащение МДОБУ детский сад № 9 города Сочи первичными средствами пожарной безопасности;
- Проведение противопожарного инструктажа;
- Обеспечение доступности вызова служб пожарной безопасности;
- Своевременная очистка территории дошкольного образовательного учреждения от горючих отходов, мусора, сухой растительности;
- Содержание в исправном состоянии подъездов к зданиям и сооружениям детского сада;
- Содержание в исправном состоянии противопожарной системы оповещения;
- Содержание в исправном состоянии наружного освещения детского сада в темное время суток.

## 5. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности в МДОБУ детский сад № 9 города Сочи.

5.1. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности в МДОБУ детский сад № 9 города Сочи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации возлагается на заведующего детского сада.

### 5.2. Заведующий МДОБУ детский сад № 9 города Сочи обязан:

- Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности в детском саду;
- Выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц Государственной противопожарной службы;
- Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на всех объектах детского сада;
- Проводить противопожарную пропаганду, а также обучать работников детского сада мерам пожарной безопасности;
- Включать в соглашение по охране труда вопросы пожарной безопасности;
- Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты в МДОБУ детский сад № 9 города Сочи, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
- Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара, в установлении причин и условий их возникновения, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновения пожара;
- Обеспечить доступ должностным лицам Государственной противопожарной службы при осуществлении ими служебных обязанностей на территорию, в здания, сооружения и иные объекты детского сада;
- Предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в МДОБУ детский сад № 9 города Сочи, а также о происшедших пожарах;
- Включить в функциональные обязанности работников вопросы пожарной безопасности, исходя из возложенных на них служебных задач;
- **Утвердить:**
  - Положение об организации работы по пожарной безопасности;
  - Положение о ДПД в МДОБУ детский сад № 9 города Сочи;
  - Положение о проведении учебной эвакуации;
  - Инструкцию о мерах пожарной безопасности в МДОБУ детский сад № 9 города Сочи;
  - Порядок действий при возникновении пожара и эвакуации, план эвакуации.
- Незамедлительно сообщать в Государственную противопожарную службу о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты.

5.3. Ответственность за организацию и проведение всей работы по обеспечению пожарной безопасности, за эксплуатацию и исправное состояние электроустановок, всех систем и средств противопожарной защиты в детском саду несет заместитель заведующего по АХЧ.

### 5.4. На заместителя заведующего по АХЧ возлагается:

- Осуществление контроля соблюдения установленного противопожарного режима, выполнение инструкций, норм, правил, проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- Проведение анализа состояния пожарнопрофилактической работы и разработка мер по ее улучшению;
- Проведение работы по обеспечению пожарной безопасности и мероприятий по предупреждению пожаров в детском саду;
- Проведение совместных проверок состояния сетей противопожарного водоснабжения, установок пожарной сигнализации, систем вентиляции, оповещения о пожаре и управления эвакуацией;
- проведение вводного, первичного, целевого и внепланового инструктажа по пожарной безопасности;
- обучение персонала действиям в случае пожара и эвакуации людей;
- разработка инструкции по пожарной безопасности;
- обеспечение выполнения предписаний, постановлений и других законных требований должностных лиц Государственной противопожарной службы;
- разработка планов, приказов по обеспечению пожарной безопасности и осуществлению контроля их исполнения;
- выявление причин и обстоятельств нарушений требований пожарной безопасности, принятие мер по их предупреждению;
- проведение регулярных проверок и содержание в исправном состоянии:
  - электрооборудования;
  - сетей противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, внутренние пожарные краны, рукава, стволы);
  - системы автоматической пожарной сигнализации и средств связи;
  - систем противодымной защиты (двери в коридорах, проходах, лестничных клетках, тамбурах);
  - электроустановок, отопления, систем вентиляции, всех систем и средств противопожарной защиты;
  - систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией (звуковые сигналы, трансляция речевой информации, указатели световой и табличной индикации «Выход», громкоговорители, планы эвакуации, электрические фонари, двери эвакуационных выходов);
  - первичных средств пожаротушения (огнетушители).

## **6. Права и обязанности ответственных за пожарную безопасность.**

### **6.1. Лицо, ответственное за пожарную безопасность в МДОБУ детский сад № 9 города Сочи, имеет право:**

- проверять состояние пожарной безопасности во всех помещениях детского сада и давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных недостатков;
- опрашивать и получать от работников детского сад материалы по пожарной безопасности, требовать письменных объяснений от лиц, допустивших нарушение норм, правил и инструкций по пожарной безопасности;
- требовать от заведующего МДОБУ детский сад № 9 города Сочи отстранения лиц, не прошедших противопожарный инструктаж;
- предоставлять заведующему детского сада предложения о поощрении отдельных работников за активную работу по обеспечению пожарной безопасности и вносить предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности в установленном

порядке лиц, виновных в нарушении правил пожарной безопасности и не выполняющих требования по устранению замечаний;

- беспрепятственно осматривать в любое время суток групповые комнаты, кабинеты, служебные бытовые помещения и объекты детского сада;
- представлять по поручению заведующего детского сада в государственных организациях при обсуждении вопросов пожарной безопасности.

6.2. Ответственность за пожарную безопасность в групповых помещениях, кабинетах, спортивном и музыкальном залах, на складе и пищеблоке несут работники, специально назначенные приказом заведующего детского сада

6.3. Лица, ответственные за пожарную безопасность в помещениях МДОБУ детский сад № 9 города Сочи, обязаны:

- знать действующие правила инструкции по пожарной безопасности, противопожарному режиму в детском саду, а также в отдельных пожароопасных помещениях, операций и работ;
- следить за состоянием эвакуационных путей и выходов из помещений, не допускать их загромождений, установки каких-либо приспособлений, препятствующих нормальному закрытию противоподымных и противопожарных дверей, наглухо закрытых основных и запасных выходов. Поддерживать в помещениях, на своих участках установленный противопожарный режим и контролировать его выполнение;
- разъяснять воспитанникам и работникам меры пожарной безопасности, действующие в данном помещении, порядок действий в случае пожара, эвакуации, проводить инструктаж и обучение иных работников, находящихся в помещении;
- не допускать проведения временных пожароопасных работ (электрогазосварка, резка металла и т.п.) в помещениях и на территории МДОБУ детский сад № 9 города Сочи без официально оформленного наряда-допуска заведующего детского сада;
- проводить ежедневно по окончании рабочего дня, перед закрытием тщательный осмотр закрепленных помещений;
- следить за тем, чтобы по окончании работы производилась уборка рабочих мест и помещений, отключалась электросеть (за исключением дежурного освещения), источников электропитания автоматических установок сигнализации;
- постоянно следить за соблюдением воспитанниками и работниками мер пожарной безопасности, установленного противопожарного режима, а также за своевременным выполнением должностным лицом противопожарных мероприятий;
- знать порядок действий при пожаре, эвакуации воспитанников и работников детского сада;
- выполнять другие возложенные на них дополнительные обязанности.

6.4. Работники МДОБУ детский сад № 9 города Сочи обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности и противопожарного режима детского сада;
- знать места расположения и уметь пользоваться огнетушителями, внутренними пожарными кранами;
- при обнаружении пожара немедленно уведомлять пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;
- немедленно докладывать своему непосредственному руководителю о нарушениях установленного противопожарного режима и правил пожарной безопасности.

6.5. Дворник и сотрудники охраны детского сада обязаны следить за состоянием подъездов, подступов к зданию учреждения.

6.6. В случае отсутствия заведующего и ответственного за пожарную безопасность в МДОБУ детский сад № 9 города Сочи в момент возникновения пожара возложить ответственность за организацию эвакуации воспитанников и работников на дежурного администратора детского сада.

6.7. Действия дежурного администратора:

- незамедлительно сообщить о пожаре по телефону 01 (101) или 112;
- организовать эвакуацию детей и сотрудников в соответствии с Планом эвакуации детского сада;
- принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей;
- до приезда пожарной охраны организовать тушение пожара имеющимися средствами;
- организовать встречу пожарной охраны и сопровождение ее к месту пожара.

## **7. Заключительные положения.**

7.1. Настоящее положение об организации работ по пожарной безопасности является локальным актом МДОБУ детский сад № 9 города Сочи, принимается на Общем собрании трудового коллектива и утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего детского сада.

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.7.1 настоящего Положения.

7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.